Opis powierzchni terenu	Zieleń	Płyty betonowe ażurowe	Teren utwardzony	Płyty betonowe ażurowe/Teren utwardzony



Podziałka 1:100/250

P.p.=305,00

Rzędna istniejącego terenu	315,60		315,60	315,60	315,70	316,45	316,45		316,68			316,75	316,75
Rzędna osi proj. rurociągu	314,60		314,60	314,67	314,73	315,39	315,44		315,44			315,44	315,44
Długość odcinka	4,28		14,32	5,57	33,23	5,00	18,70		15,38			0,65	0,00
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=4,28 i=0,0 %		L=14,32 i=0,5 %	L=5,57 i=1,0 %	L=33,23 i=2,0 %	L=5,00 i=1,0 %	L=34,73 i=0,0 %						
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	2ø88,9/160												
Prędkość, przepływ													
Hektometr i odległości	0	2,55	4,28	18,59	24,17	57,39	62,39	75,83	81,09	86,19	92,35	96,47	97,12

UWAGA: Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien przeanalizować profil czy jest techniczna możliwość podpięcia się do sieci i czy uda sie minąć kolizje.....

UWAGA: W miejscu kolizji z siecią gazową , elektryczną , wodociągowa , telekomunikacyjna należy zachować szczególną ostrożność a prace ziemne należy wykonywać recznie

UWAGA: W miejscu kolizji z istn. sieciami należy zrobić odkrywke danej sieci w celu ustalenia jej rzeczywistego posadowienia i mienięcia kolizji....

PPUH
ART - MAR
58-200 Dzierżoniów
ul.Ząbkowicka 15/1
tel/fax : (0-74) 645-32-12
e:mail: artymiak1@wp.pl

INWESTOR :	BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp. zo.o. UL.WOLNOŚCI 57 ; 58-260 BIELAWA		
TEMAT:	PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE		
ADRES BUDOWY	pl.Wolności dz.nr.1129/4 ;819 ;820 o/Północ 58-260 Bielawa	Stadium / Branża	PB / IS
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO CZ.1	Skala / data	1: 250 / 04.2022
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Artymiak 301/DOŚ/07	podpis	
		podpis	
	WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	nr rys./ilość	2